DISIBEINT ELECTRONIC SL

EQUIVALENCIA DE REFERENCIAS

CNPR-D

El interruptor de flotador para instalaciones ATEX comercializado por DISIBEINT ELECTRONIC SL con la referencia

CNPR-D

ha sido referenciado como

DF

para obtener las certificaciones correspondientes.

Dicho sea como constatación de la veracidad de los certificados que acompañan a este documento.

CE 0032

EC-Declaration of Conformity

We **MOLLET Füllstandtechnik GmbH**

Hans-Ulrich-Breymann-Str. 10
D-74706 Osterburken
Tel. +49 (0) 6291 64400 Fax +49 (0) 6291 9846

declare that the devices:

Rotary blade level indicator
Type **DF..A1B1...** and **DF..A2B1...**

to which this declaration relates is in accordance with the following standards or other normative documents:

Directive 94/9/EC (Directive ATEX)
Directive 89/336/EEC (Directive EMC)
Directive 73/23/EEC (Electrical equipment designed for use within certain voltage limits)

and

EN 50281-1-1:2000, EN 50014:1997+A1+A2
EN 1127-1:1997, EN 13463-1:2001, prEN 13463-5:2003,
EN 50281-1-2, CLC/TR 50404:2003

EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2

EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 61010-1, EN 60204-1:1997

The Essential Health and Safety Requirements are assured by compliance with the directive and observance of the normative documents.

The marking of the equipment includes the following:

for the electrical part:

CE 0032 Ex **II 1/2D T 80 °C IP 66** $-20\ °C \leq T_a \leq +70\ °C$
EC-type-examination Certificate Number **IBExU04ATEX1010X**

for the non-electrical part:

CE 0032 Ex **II 1D/2GD c IIB T X**
EC-type-examination Certificate Number **IBExU04ATEX1001X**

Osterburken, February 06, 2004

MOLLET Füllstandtechnik GmbH D-74706 Osterburken der EXB ht

Wolfgang Hageleit

Production quality assurance:

Qualitäts-Management
Regelmäßige freiwillige Überwachung nach
DIN EN ISO 9001:2000
TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 78 100 3638-0

Qualitäts-Sicherungs-System
Anerkennung nach
Richtlinie 94/9/EG
Ex TÜV 02 ATEX 1876 Q

This declaration is only allowed to hand out in unchanged form.