DISIBEINT
ELECTRONIC SL

EQUIVALENCE OF REFERENCES

CNM 20 Ex

The float swicth for ATEX installations distributed for DISIBEINT ELECTRONIC SL with the reference

CNM 20 Ex

has been referenced as

CD-AIS-B5

to obtain the relevant certificates.

This is to confirtm the veracity of the certificates attached to this document.

CE 0032

CE-Declaración de Conformidad

Nosotros **Talleres Filsa, S.A.**

Bernat Metge, 33
E-08100 Mollet del Vallés
Telf. +34 935 704 601 Fax +34 935 702 471

por la presente declaramos que los aparatos:

Controladores de nivel a membrana
Tipo **CD-AII-B5** y **PD-AII-B5**
Tipo **CD-AIS-B5** y **PD-AIS-B5**

a los que se refiere esta declaración cumplen con las siguientes normas o documentaciones normativas:

Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)
Directiva 89/336/CEE (Directiva CEM)
Directiva 73/23/CEE (Reglamento de Baja Tensión)

y

EN 50014:1997+A1+A2
EN 50020:2002
EN 50281-1-1:1998+A1,

EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2

EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 61010-1, EN 60204-1:1997

Se cumplen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud según las disposiciones de las Directivas Comunitarias y por la observancia de las Normas.

Los aparatos están identificados con los siguientes datos:

CE 0032 Ex **II 1/2D IP66 T 83 °C**
CE 0032 Ex **II 2G EEx ia IIC T6**

$-25\,°C \leq T_a \leq +80\,°C$

Certificado de examen CE de tipo número **IBExU06ATEX1153**

Mollet del Vallés, el 20.11.2006

Jordi Matutano Ros
EXB

Control de la calidad:

Gestión de la calidad
Control periódico voluntario según
DIN EN ISO 9001:2000

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Certificado: 78 100 3638-1

Sistema de control de la calidad
Reconocimiento según
la directiva 94/9/CE

Ex
TÜV 02 ATEX 1877 Q

Esta Declaración solamente podrá ser utilizada en tanto no haya sido alterada.

CE 0032

CE-Declaración de Conformidad

Nosotros **Talleres Filsa, S.A.**

Bernat Metge, 33
E-08100 Mollet del Vallés
Telf. +34 935 704 601 Fax +34 935 702 471

por la presente declaramos que los aparatos:

Controladores de nivel a membrana
Tipo **CD-AII-B5** y **PD-AII-B5**
Tipo **CD-AIS-B5** y **PD-AIS-B5**

a los que se refiere esta declaración cumplen con las siguientes normas o documentaciones normativas:

Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)
Directiva 89/336/CEE (Directiva CEM)
Directiva 73/23/CEE (Reglamento de Baja Tensión)

y

EN 50014:1997+A1+A2
EN 50020:2002
EN 50281-1-1:1998+A1,

EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2

EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 61010-1, EN 60204-1:1997

Se cumplen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud según las disposiciones de las Directivas Comunitarias y por la observancia de las Normas.

Los aparatos están identificados con los siguientes datos:

CE 0032 Ex **II 1/2D IP66 T 83 °C**
CE 0032 Ex **II 2G EEx ia IIC T6**

$-25\,°C \leq T_a \leq +80\,°C$

Certificado de examen CE de tipo número **IBExU06ATEX1153**

Mollet del Vallés, el 20.11.2006

Jordi Matutano Ros
EXB

Control de la calidad:

Gestión de la calidad
Control periódico voluntario según
DIN EN ISO 9001:2000

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Certificado: 78 100 3638-1

Sistema de control de la calidad
Reconocimiento según
la directiva 94/9/CE

Ex
TÜV 02 ATEX 1877 Q

Esta Declaración solamente podrá ser utilizada en tanto no haya sido alterada.