DISIBEINT ELECTRONIC SL

EQUIVALENCIA DE REFERÈNCIES

CNM 30 Ex

L'interruptor de flotador per a instal·lacions ATEX comercialitzat per DISIBEINT ELECTRONIC SL amb la referència

CNM 30 Ex

ha estat referenciat com

PD-AIS-B5

per a obtenir les certificacions corresponents.

Sigui dit com a constatació de la veracitat dels certificats que acompanyen aquest document.

CE 0032

CE-Declaración de Conformidad

Nosotros **Talleres Filsa, S.A.**

Bernat Metge, 33
E-08100 Mollet del Vallés
Telf. +34 935 704 601 Fax +34 935 702 471

por la presente declaramos que los aparatos:

Controladores de nivel a membrana
Tipo **CD-AII-B5** y **PD-AII-B5**
Tipo **CD-AIS-B5** y **PD-AIS-B5**

a los que se refiere esta declaración cumplen con las siguientes normas o documentaciones normativas:

Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX)
Directiva 89/336/CEE (Directiva CEM)
Directiva 73/23/CEE (Reglamento de Baja Tensión)

y

EN 50014:1997+A1+A2
EN 50020:2002
EN 50281-1-1:1998+A1,

EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2

EN 1050, EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2,
EN 61010-1, EN 60204-1:1997

Se cumplen los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud según las disposiciones de las Directivas Comunitarias y por la observancia de las Normas.

Los aparatos están identificados con los siguientes datos:

CE 0032 Ex **II 1/2D IP66 T 83 °C**
CE 0032 Ex **II 2G EEx ia IIC T6**

$-25\,°C \leq T_a \leq +80\,°C$

Certificado de examen CE de tipo número **IBExU06ATEX1153**

Mollet del Vallés, el 20.11.2006

Jordi Matutano Ros
EXB

Control de la calidad:

Gestión de la calidad
Control periódico voluntario según
DIN EN ISO 9001:2000

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Certificado: 78 100 3638-1

Sistema de control de la calidad
Reconocimiento según
la directiva 94/9/CE

Ex
TÜV 02 ATEX 1877 Q

Esta Declaración solamente podrá ser utilizada en tanto no haya sido alterada.